

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या : UPFS/2019/10943/SBL/SAMBHAL/65/CFO

दिनांक : 25-07-2022

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **ST MARYS SCHOOL SHANTIPURAM MANDI ROAD SAMBHAL** पता **GATA NO 66 M AND 64 M,,SHANTIPURAM MANDI ROAD SAMBHAL,SAMBHAL** तहसील - **SAMBHAL** प्लॉट एरिया **16696.33 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **3766.86** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **1** जिसमें -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
EDUCATIONAL BUILDING	3	0	12 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **ST MARYS SCHOOL SHANTIPURAM MANDI ROAD SAMBHAL** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक **15-09-2022** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **MOH. ARSHAD** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **16-09-2022** से **15-09-2025** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **ST MARYS SCHOOL SHANTIPURAM MANDI ROAD SAMBHAL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **ST MARYS SCHOOL SHANTIPURAM MANDI ROAD SAMBHAL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

Note : एफएसएसओ संभल की आख्या के अनुसार उनके द्वारा पुनः उक्त शैक्षिक संस्थान का अग्निशमन व्यवस्था की दृष्टि से निरीक्षण किया गया तो पाया कि उक्त विद्यालय भूतल प्रथम तल द्वितीय तल पर संचालित है तथा आवेदक द्वारा समस्त अग्निशमन व्यवस्था जिसमें हौजरील टेरिस टैंक टेरिस पंप फायर अलार्म सिस्टम फायर एक्सटिंग्यूशर आदि कार्यशील दशा में स्थापित करा लिए गये हैं। स्कूल स्वामी/प्रबंधक द्वारा समस्त अग्निशमन व्यवस्था को कार्यशील दशा में रखा जायेगा आवामगन के समस्त मार्ग अवरोध मुक्त रखे जायेगें ज्वलनशील सामग्री का प्रयोग नहीं किया जायें तथा प्रत्येक वर्ष फायर एक्सटिंग्यूशरों का टेस्टिंग शुल्क राजकीय कोषागार में जमा करायेगें।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"



मुख्य अग्निशमन अधिकारी

(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

PRATAP SINGH

AA0F8CF7B5DF06D2726881119588B1BCC3B07C3F

16-09-2022

निर्गत किये जाने का दिनांक : 16-09-2022
स्थान : SAMBHAL

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.